

Pregão Eletrônico nº 016/2022 – DPE/MA
Processo Adm. Nº 0293/2022

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de locação, instalação e manutenção de 04 nobreaks de 120 KVA e 04 bancos de bateria com autonomia mínima estimada em 5 minutos.

ESCLARECIMENTO Nº 002 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022-DPE

A Comissão Permanente de Licitação da DPE, em atenção aos pedidos de esclarecimentos apresentados por empresas interessadas em participar do certame, vem prestar as informações solicitadas com base na resposta encaminhada pelo setor técnico, Supervisão de informática, que transcrevemos, nos seguintes termos:

Questionamento da empresa PHD ONLINE NO-BREAKS:

1- É estipulado no item 15 que a adjudicatária prestará Garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. Como o regime de execução com a presente contratação será por demanda, não obrigando a Instituição solicitar a instalação de todos os itens registrados até o término do contrato, entendemos que o valor será calculado sobre os itens efetivamente instalados e não sobre todos os itens registrados. Está correto o entendimento?

Resposta: “Informo que os 5% (cinco) por cento que se refere ao valor final contratado visto que até o fim da vigência do prazo a instituição poderá solicitar a instalação de 100% do item registrado.”

2- O Termo de Referência determina que os nobreaks de 120 kVA devem ter fator de potência mínimo de 0,9 na saída. Portanto a potência efetiva mínima é de 108 kW. Está correto o entendimento?

Resposta: “Para o item 2 entendimento está correto, visto que a potência efetiva mínima é de 108 KW”.

Questionamento da empresa ALFA ENGENHARIA DE INFORMÁTICA:

1- Qual a carga média em KVa que cada equipamento deverá suprir?

Resposta: A carga média que cada equipamento deve suprir é de 100Kva.

2- No item 11, o display LCD interativo é do tipo touch screen ou do modelo comum com botões físicos?

Resposta: Quanto ao display LCD interativo fica a cargo do fornecedor e o produto ofertado.

3- No item 11, gostaria de confirmar a tensão de saída como sendo 380VFF/220VFN.

Resposta: Ratifico que a tensão de saída é realmente 380VFF/220VFN.

4- No item 11, a autonomia de 5 minutos é em situação de Plena Carga ou 50% da carga?

Resposta: A autonomia de 5 minutos é para carga Plena.

5- O que é necessário para que possamos agendar a vistoria?

Resposta: Para agendar a vistoria basta entrar em contato através do e-mail suinfo@ma.def.br. (item 5.4 do Termo de Referência)

Fica mantida a data de realização da Sessão Pública para abertura da licitação no dia 11/07/2022 às 9:00 horas.


São Luís (MA), 04 de julho de 2022.

Comissão Permanente de Licitação – DPE/MA


Anunciação de M. C. Barbosa
Presidente da CPL
DPE/MA


Fábio Rafael Carneiro Costa
Presidente Substituto
DPE/MA


Beatriz Jorge de Melo Martins
Membro da CPL/DPE-MA
Mat: 2745099


Raimundo Eduardo Silva Farias
Membro da Comissão
Permanente de Licitação
DPE